



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Управление НД и ПР ГУ МЧС РФ по РК

(наименование территориального органа МЧС России)

167983, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел: 28-59-10,

факс: 24-43-25, e-mail: gu@emercom.parma.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности города Сыктывкара

(наименование органа государственного пожарного надзора)

167002, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а,

тел/факс: (8212) 21-82-98, 21-94-98, e-mail: 21_ogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 83/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Коми Республиканский институт развития образования»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности г. Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Перминова Дмитрия Владимировича

города (района)

№ 83 от « 06 » февраля 2015 г. статья 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «02» апреля 2015 г. по 16 ч. 00 мин.

«20» апреля 2015 г. проведена плановая, выездная проверка:




Начальником отделения отдела надзорной деятельности г. Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Лесковым Вадимом Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) помещения по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Орджоникидзе, 23.

совместно с Мишарин Владимир Геннадьевич - заведующий отделом хозяйственного обеспечения, Мозер Светлана Викторовна, начальник управления организации и обеспечения деятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Для здания института не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г.	01.02.2016г.	

	Правил противопожарного режима в РФ.	№ 390).		
2.	Для помещения архива категории В1 не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил противопожарного режима в РФ.	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.	
3.	Не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.	п. 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	01.02.2016г.	
4.	Специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму не согласована с органами федерального государственного пожарного надзора.	п. 53 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (зарегистрированы в Минюсте РФ 21.01.2008 г. за № 10938).	01.02.2016г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственности с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководителю органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции, иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности
города Сыктывкара управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС РФ по РК
Лесков Вадим Сергеевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«20» апреля 2015 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«20» апреля 2015 г.

Директор Шеболкина Е.П.
(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору